

**číslo. 2P003 / datové kabely CTnet™ cat.5e****1. Jedinečný kód produktu**

| Zařazení                                                         | Číslo produktu         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Datový kabel CTnet™ cat.5e, vnější plášť PVC, CPR Eca            | 011100, 017100         |
| Datový kabel CTnet™ cat.5e, vnější plášť LSZH, CPR Dca           | 012100, 015100         |
| Datový kabel CTnet™ cat.5e, vnější plášť PE nebo PE/PVC, CPR Fca | 012700, 012800, 016100 |

**2. Zamýšlené použití**

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

**3. Výrobce**

Ceit Brno s.r.o.  
Kurimska 558/23  
62100 Brno

**5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku**

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU – systém 3

**6. Harmonizovaná norma**

EN 50575:2014 vč. dodatku A1:2016

**7. Deklarované vlastnosti**

| Norma                   | Oznámený subjekt                           | Vlastnosti                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| EN 13501-6              | VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH | Kabely s vnějším pláštěm:<br>PVC – Eca<br>LSZH – Dca-s2-d2-a1 |
| CSA C22.2#214:2017 Ed.8 | Intertek Testing Services NA Inc.          |                                                               |
| UL 444:2017 Ed.5        | Intertek Testing Services NA Inc.          |                                                               |

**Ceit Brno s.r.o.**

Kurimska 558/23 | CZ-621 00 Brno  
tel +420 541 247 253

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



V Brně 11. 1. 2025

Ing. Jakub Jaluvka  
jednatel