

číslo. 2P015 / kabelové komory CTnet™ typ G

1. Jedinečný kód produktu

Kód, PN	Popis, Description	Kód, PN	Popis, Description
773394	Kabelová komora G4, 460x460 mm, hl. 800 mm, včetně víka B125	773398.D400	Kabelová komora G8, 860x860 mm, hl. 800 mm, včetně litinového víka D400
773396	Kabelová komora G6, 660x660 mm, hl. 800 mm, včetně víka B125		
773398	Kabelová komora G8, 860x860 mm, hl. 800 mm, včetně víka B125		

2. Zamýšlené použití

Revizní šachta – polymerová, určená pro instalatérské, elektrické a telekomunikační rozvody s jmenovitými rozměry průchozího otvoru 600/600/800 mm.

3. Dodavatel

Ceit Brno s.r.o.
Kurimska 558/23
62100 Brno

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku

System 1

5. Harmonizovaná norma

Komora – EN 13598-1:2020
Víko – EN 124-5:2015

6. Deklarované vlastnosti

Deklarované vlastnosti komory

№	Name of tested indicator	Unit of quantity	Test methods (standardized / validated methods)	№ of the tested sample in input-output log	Test results (value, uncertainty)	Value and tolerance of the tested indicator, according to standard / specification	Conditions of the test
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Resistance to external load and deformation		BDS EN 1253-2:2015, item 5.3, Table 5,6,7	0393		BDS EN 13598-1: 2020, item 9, Table 2	21 °C Tested system of chamber (base with cover) for vertical load class L15- F _T =15 kN; V=1,0 kN/s Testing block for C/O>300mm: Ø=250mm 5-fold load up to 2/3F _T = 10kN; single load up to F _T = 15kN/ 5min After 1h deformation measurement
1.1.	Resistance to external load	kN / visually			withstands after 5 tests with F _p = 10 kN and subsequently from F _T = 15 kN without destruction		
1.2.	Deformation (after applying load)	mm			9,9		

Ceit Brno s.r.o.

Kurimska 558/23 | CZ-621 00 Brno
tel +420 541 247 253

Deklarované vlastnosti víka

Nº	Type of test / characteristic	Unit	Test method	Nº and identification of the sample	Test result, uncertainty	Limit values according to specification / standard ³⁾	Test conditions
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Residual deformation ¹⁾	mm	BDS EN 124-1: 2015	40	1,3	(19±2)°C (59±2)%RH	(19±2) °C (59±2)% RH
2.	Test load	-			Withstands the load without opening of cracks Destruction at a force of 137,8 kN	The opening of cracks under a load of 125 kN for 30 s is not permissible.	
Additions, deviations and exceptions from the methods used: none							

Note:

- 1) After application of 2/3 of the test load strength - 2/3 of 125 kN = 83,3 kN.
- 2) The permissible residual deformation is equal to the clear opening (CO) / 100.
- 3) According to BDS EN 124-1: 2015 for class B 125.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Ing. Jakub Jaluvka
jednatel

V Brně 20. 7. 2026

Ceit Brno s.r.o.

Kurimska 558/23 | CZ-621 00 Brno
tel +420 541 247 253